

Certifikat for ydeevnens konstans



Nummer: 0757-CPR-286-8017195-1-5

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (Byggevareforordningen eller CPR) gælder dette certifikat for byggevaren

Basics:

EN 12101-10:2005+AC:2007-02



Energiforsyning i brandventilationsanlæg

Energiforsyning i kontrolcentre EN i brandventilationsanlæg

Produkt navn/
specifikation

Styringer og strømforsyninger: 24 – 48 V
Akkumulatorer: FIAMM, Multi- und Firstpower
Se dokument nr. 12-002574-PR27

Niveauer og klasser for
ydeevne

Funktionsklasse A, miljøklasse 1

Anvendelsesformål

Energiforsyningsudstyr til brug i brandventilationsanlæg

markedsført under
navnet eller
varemærket

Jofo Pneumatik GmbH

Eulenweg 14-20, DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

og produceret på
fabrikken/fabrikkerne

Jofo Pneumatik GmbH

Eulenweg 14-20, DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Notificeret organ
EF-referencenr.

0757

Dette certifikat attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, der er beskrevet i bilag ZA i standarden/standarderne


EN 12101-10:2005 + AC:2007

under system 1 anvendes for den ydeevne, der er angivet i dette certifikat, og at fabrikkens produktionskontrol foretaget af producenten vurderes for at sikre byggevarens ydeevnes konstans.

Dette certifikat blev udstedt første gang den 19.09.2014 og er gyldigt indtil den 18.09.2026, så længe den harmoniserede standard, byggevaren, AVCP-processerne og/eller fabrikkens produktionsbetingelser ikke ændres væsentligt, medmindre det ophæves eller tilbagekaldes af det notificerede produktcertificeringsorgan.

Anvendelsen af dette certifikat og betegnelsen af produkter er bundet af den foreliggende certificerings- og kontrolaftale med ift Rosenheim nr. 286 8017195.

Christian Kehnert
Leder af det notificerede produktcertificeringsorgan
ift Rosenheim
19.09.2023



www.ec.europa.eu

Identitetskontrol



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 8A5-35E72